

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 в. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Луинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

р. п. Мокшан
(место составления акта)

" 14 " апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 13

Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье,
по адресу: ул. Базарная Площадь д.4А
22 марта – 14 апреля 2021 г. (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13 от 16.03.2021 г. заместителя главного государственного
инспектора Луинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслѐнкова
Олега Геннадьевича

(пол. документа с указанием реквизитов (номер, дата/фамилия, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Чернозерье,
расположенного (осуществляющего деятельность) по адресу: Пензенская область, Мокшанский
район, с. Чернозерье, ул. Базарная Площадь д.4А

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность плановой выездной проверки:

«08» апреля 2021 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00
минут;

«14» апреля 2021 г. с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00
минут;

Общая продолжительность - 2 рабочих дня/ 04 часа 00 минут

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Луинского, Иссинского и Мокшанского
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шибаеву О.В., 16.03.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Луинского, Иссинского и Мокшанского
районов по пожарному надзору Маслѐнков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностей лиц), проводящего(их) проверку, в случае
привлечения к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шибаева Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностей лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

• В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. На объекте не проведено категорирование помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 12;
2. Вторые створки двупольных дверей лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; свод правил СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.4.6;
3. Люки выхода на чердак здания не выполнены противопожарными второго типа размером 0,6 х 0,8 метра. Основание: ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, ч.1 ст.6; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.7
4. Запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 26;
5. В кладовой на 2 этаже здания эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 35 «в»;
6. Ширина эвакуационного выхода из пищеблока менее 0,8 метра, фактически составляет 0,73 метра. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.19
7. Заполнение проема в стене отделяющей пищеблок от общего коридора 1 этажа не выполнено противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30. Основание: ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 23, 24; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 5.5.2, п.5.1.2;
8. Двери эвакуационных выходов из общего коридора 1 этажа на лестничную клетку и около центрального входа, а так же дверь, ведущая наружу из лестничной клетки, открываются не по направлению выхода из здания. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 53; Свод правил СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.22
9. Над эвакуационными выходами обеденного зала, пищеблока, лестничной клетки, коридора 1 этажа около центрального входа, ведущими непосредственно наружу или в безопасную зону, отсутствуют световые оповещатели «Выход». Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2 ст. 54; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3;

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки): **не внеслась**

Маслѣнков О.Г.

С

Шибяева О.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки): **имеется**

Маслѣнков О.Г.

С

Шибяева О.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющих)

Прилагаемые документы: проверочный лист по форме приложения №13, предписание №13/1/1 от 14.04.2021 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
Лузинского, Иссинского и Мокшанского районов
По пожарному надзору

Маслѣнков О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ООШ с. Чернотерье Шибяева Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

14 апреля

20 21 г.

Шибяева
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

