

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза ул. Б.Радищевская, 12, 68-17-77
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Луинского, Иссинского и Мокшанского районов
р.п. Мокшан, ул. Урожайная, 19, 2-12-47, ondlunino@mail.ru

с. Чернозерье
(место составления акта)

“ 24 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7

по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье,
ул. Базарная Площадь д.4а
(место проведения проверки)
02 апреля – 24 апреля 2018 г.

На основании: распоряжения № 7 от 26.03.2018 г. заместителя главного государственного инспектора Луинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénкова Олега Геннадьевича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Чернозерье (МБОУ ООШ с. Чернозерье)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность плановой выездной проверки:

«13» апреля 2018 г. с 09 часов 00 минут по 13 часов 00 минут Продолжительность – 04 часа 00 минут;
«24» апреля 2018 г. с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут Продолжительность – 02 часа 00 минут;
Общая продолжительность - 2 рабочих дня/ 06 часов 00 минут

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Луинского, Иссинского и Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шibaева О.В. 26.03.2018 г. в 10 ч. 00 мин. *Шibaева*

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Луинского, Иссинского и Мокшанского районов по пожарному надзору Маслénков Олег Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шibaева Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ **В ходе проведения проверки:**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Директор МБОУ ООШ с. Чернозерье – Шibaева О.В., не прошла обучение по пожарно-техническому минимуму. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 3, приказ МЧС России №645 от 12.12.2007 г. “Об утверждении норм пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций” п.31
 2. Директор МБОУ ООШ с. Чернозерье – Шibaева О.В., не обеспечила наличие в помещении пожарного поста (месте нахождения прибора приемно – контрольного пожарного) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 64
 3. В складском помещении пищеблока эксплуатируется тройник с повреждениями, включенный в розетку, к нему подключены штекеры холодильников. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 б
 4. Эвакуационное освещение на путях эвакуации в здании МБОУ ООШ с. Чернозерье (общих коридорах, лестничных клетках) неисправно, вышли из строя аккумуляторы светильников, при прекращении электропитания рабочего освещения светильники не включаются. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43
 5. В коридоре, ведущем в спортивный зал, а так же в спортивном зале и лаборантских помещениях кабинета физики, складских помещениях пищеблока отсутствуют пожарные извещатели. Основание: ст. 83 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 года ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. А4 приложение А (обязательное), п.13.3.2
 6. В помещении раздевалки спортивного зала эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным его конструкцией. Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 в
- Лицо, допустившее нарушения – директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шibaева Оксана Владимировна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

▪ нарушений не выявлено

▪ Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**

Маслѐнков О.Г.

(подписи проверяющих)

Шibaева О.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Маслѐнков О.Г.

(подписи проверяющих)

Шibaева О.В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №7/1/1 от 24.04.2018 г., предписание №7/1/2 от 24.04.2018 г., протокол об административном правонарушении №49 от 24.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР Лунинского,
Иссинского и Мокшанского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области
(заместитель главного государственного инспектора
Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов
по пожарному надзору)



Маслѐнков О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ ООШ с. Чернозерье Шибаета Оксана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



24 апреля

20 18 г.

Шибаета
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)