



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

« 30 » ноября 2018 г.  
(дата составления акта)

442391 Пензенская обл., Мокшанский р-н,  
с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4А

(место составления акта)

13:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора  
юридического лица  
№ 831 - 14/гс

По адресу/адресам: Пензенская обл., Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4А  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 4697/14-РП от 07.11.2018 г. врио заместителя руководителя  
Ниже-Волжского управления Ростехнадзора Медведева С.В.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная  
школа с. Чернозерье (МБОУ ООШ с. Чернозерье, ИНН 5823006832)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« »	г	с	час	мин.	«до	час.	мин.	Продолжительность
« »	г.	с	час.	мин.	«до	час.	мин.	Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 28.11.18 г.- 30.11.2018 г. 3 дня/час  
(дней/часов)

Акт составлен: Ниже-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): \_\_\_\_\_  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Шибяева О.В. \_\_\_\_\_ 23.11.2018 в 11:40  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Земсков Алексей Николаевич – главный государственный  
инспектор отдела по общепромышленному надзору по Пензенской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации выдávшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Шибаева О.В.

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

**В ходе проведения проверки установлено:**

Ранее выданное предписание № 264 - 14/20 от 27 апреля выполнено.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Отметка об устранении
1	Положение о порядке расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с. Чернозерье, утвержденное 04.09.2017, разработано на основе недействующего нормативного документа (РД 03-28-2008).	п.1 ст.9 Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997  п.п. 32, 34, 35 Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору	<u>Выполнено.</u> Положение о порядке расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с. Чернозерье переработано.
2	Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с. Чернозерье, утвержденное 27.09.2017, разработано на основе недействующего нормативного документа (РД 04-355-00) и таким образом нуждается в переработке.	п. 1. ст.11 Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г.  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых постановлением Правительства Р.Ф. от 10 марта 1999 г. № 263.	<u>Выполнено.</u> Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с. Чернозерье переработано.
3	Заверенная руководителем копия положения о производственном контроле, не представлена в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора.	п. 1. ст.11 Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г.  п.3. Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых постановлением Правительства Р.Ф.	<u>Выполнено.</u> Направлена.

		от 10 марта 1999 года № 263.	
4	Лицо, ответственное за организацию и осуществление производственного контроля, не прошло аттестацию в области промышленной безопасности.	ст.11 Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г.  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых постановлением Правительства Р.Ф. от 10 марта 1999 года № 263.	<u>Выполнено.</u> Аттестация пройдена.
5	Руководитель организации, эксплуатирующей ОПО, не прошел аттестацию в области промышленной безопасности.	ч. 1. ст.9. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;  п.10 . РД-03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 года № 37.	<u>Выполнено.</u> Аттестация пройдена.
6	Не осуществляется контроль за восстановлением состояния дымоотводящих систем. Имеются визуально видимые повреждения газохода от котлов, на выходе из котельной, к стволу дымовой трубы (сквозная коррозия металла).	части 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 4, 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждены приказом	<u>Выполнено.</u> Коррозия устранена



		<p>Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 года №542; п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870; п. 5.2.2 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».</p>	
7	<p>Не предоставлены режимные карты газоиспользующего оборудования Сети газопотребления МБОУ ООШ с. Чернозерье.</p>	<p>п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п. 8.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»</p>	<p><u>Выполнено.</u> Разработаны режимные карты газоиспользующего оборудования.</p>
8	<p>Не предоставлены Акты выполненных регламентных работ, предусмотренных договором оказания услуг на техническое обслуживание автоматики безопасности газоиспользующего оборудования Сети газопотребления МБОУ ООШ с. Чернозерье.</p>	<p>п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п. 4.7 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»</p>	<p><u>Выполнено.</u> Предоставлены</p>
9	<p>Представить эксплуатационный паспорт ГРПШ Сети газопотребления МБОУ ООШ с. Чернозерье.</p>	<p>п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента</p>	<p><u>Выполнено.</u> Предоставлены</p>

		о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п. 5.1.6 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	
10	Инструкция на лицо, ответственное за эксплуатацию сетей газопотребления не соответствует требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п. 5.2.2 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	<u>Выполнено.</u> Переработана
11	Не представлен акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон между специализированной газораспределительной организацией АО «Метан» и МБОУ ООШ с. Чернозерье.	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п.4.5 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	<u>Выполнено.</u> Предоставлен
12	Не представлен распорядительный документ подтверждающий выполнение Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870	п.1 ст.9 Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 п. 4 Правил №542	<u>Выполнено.</u> Предоставлен
13	Не определен порядок, условия хранения и не хранится проектная и исполнительная документация в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).	п.1 ст.9 Закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 п.9 Правил №542	<u>Выполнено.</u> Определен

14	Не восстановлено антикоррозионного защитного покрытия стального надземного газопровода по всей протяженности.	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 6.4.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»	<u>Выполнено.</u>
15	Не представлен акт приемки сети газопотребления наружного газопровода.	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п.2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».	<u>Выполнено.</u>
16	Не представлены результаты осуществления производственного контроля (проверок) на ОПО МБОУ ООШ с. Чернозерье за 2018 год, проводимых в соответствии с планом мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.	ст.11 Закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г.  Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых постановлением Правительства Р.Ф. от 10 марта 1999 года № 263.	<u>Выполнено.</u> Предоставлены
17	Автоматика безопасности загазованности (датчики) при ее отключении или неисправности не блокирует возможность подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 78 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	<u>Выполнено.</u>
18	Не допускается эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и	п. 4, Ст. 16_1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	<u>Выполнено.</u>



	контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом (пульт диспетчера)		
--	---	--	--

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 4697/14- РП от 07.11.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_  
Земсков А.Н.  
Инспектор  
Ниже-Волжского управления  
Федеральной службы  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Шибалева Оксана Владимировна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа села Чернозерье  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » 11 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



\_\_\_\_\_  
(подпись)