

Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. ЧЕРНОЗЕРЬЕ
442391, Пензенская обл., с.Чернозерье
Улица Базарная площадь, д.4А
ИНН/КПП 5823006832/582301001
Тел. 8(84150) 2-55-10
E-mail: chernozerje1@rambler.ru
№ ___от _18 июля_ 2018 г.

МЧС РОССИИ
Главное управление
Министерства РФ
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы отдел надзорной
деятельности Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов
Директора МБОУ ООШ с.Чернозерье
Шибяевой О.В.

В ответ на предписание № 7/1/1 МЧС РОССИИ Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области управления надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов от 24 апреля 2018 г. «об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» администрация МБОУ ООШ с.Чернозерье сообщает:

1. Директор МБОУ ООШ с.Чернозерье Шибяева О.В. проходит обучение по пожарно-техническому минимуму с 04 июля 2018 г.; (копия удостоверения будет сдано после окончания обучения)
2. Директор МБОУ ООШ с.Чернозерье в помещении пожарного поста (месте нахождения приемно-контрольного пожарного) разработала и разместила инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта; (копия инструкции прилагается);
3. В складском помещении пищеблока отремонтирована электрическая розетка, в которую подключен холодильник;
4. Произведена замена светильников для эвакуационного освещения на путях эвакуации;
5. Директором МБОУ ООШ с.Чернозерье заключен договора с ПОО ООО ВДПО на текущий ремонт и монтаж автоматической пожарной сигнализации в июле 2018 г., денежные средства перечислены, в ближайшее время ВДПО выполнит работу по монтажу и ремонту пожарной сигнализации; (копия договора прилагается)
6. В помещении раздевалки спортивного зала установлен светильник с колпаком (рассеивателем), предусмотренным его конструкцией.

Приложение: на _____ листах

Директор школы:  /О. В.Шибяева/



Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. ЧЕРНОЗЕРЬЕ
442391, Пензенская обл., с.Чернозерье
Улица Базарная площадь, д.4А
ИНН/КПП 5823006832/582301001
Тел. 8(84150) 2-55-10
E-mail: chernozerje1@rambler.ru
№ _____ от 18 июля 2018 г.

МЧС РОССИИ
Главное управление
Министерства РФ
по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы отдел надзорной
деятельности Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов

Директора МБОУ ООШ с.Чернозерье
Шibaевой О.В.

В ответ на предписание № 7/1/2 МЧС РОССИИ Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области управления надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности Лунинского, Иссинского и Мокшанского районов от 24 апреля 2018 г. «об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» администрация МБОУ ООШ с.Чернозерье сообщает:

1. Произведена замена светильников для эвакуационного освещения на путях эвакуации;
2. Директором МБОУ ООШ с.Чернозерье заключен договора с ПОО ООО ВДПО на текущий ремонт и монтаж автоматической пожарной сигнализации в июле 2018 г., денежные средства перечислены, в ближайшее время ВДПО выполнит работу по монтажу и ремонту пожарной сигнализации; (копия договора прилагается).

Приложение: на _____ листах

Директор школы: _____ /О. В. Шibaева/

