

Российская Федерация  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С. ЧЕРНОЗЕРЬЕ  
442391, Пензенская обл., с.Чернозерепо  
Улица Базарная площадь, д.4А  
ИНН/КПП 5823006832/582301001  
Тел. 8(84150) 2-55-10  
E-mail: [chernozerje1@rambler.ru](mailto:chernozerje1@rambler.ru)  
№ \_\_\_ от 26 сентября 2018 г.

Федеральная служба  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору(РОСТЕХНАДЗОР)  
Нижне-Волжское управление  
Федеральной службы  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
(Нижне-Волжское управление Ростехнадзора)

Директора МБОУ ООШ с.Чернозерепо  
Шибяевой О.В.

## ОТВЕТ

### на предписание № 264-14/20 от «27» апреля 2018 г.

В ответ на предписание № 264-14/20 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР), Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора) от 27 апреля 2018 г., выданное по результатам проверки МБОУ ООШ с.Чернозерепо 27.04.2018 г., администрация МБОУ ООШ с.Чернозерепо сообщает:

1. Разработано Положение о порядке расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с.Чернозерепо с внесенными изменениями, утвержденное Приказом по МБОУ ООШ с.Чернозерепо №22/1 от 14.05.2018 г.;  
*(Копия Положение о порядке расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с.Чернозерепо прилагается)*
2. Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с.Чернозерепо разработано вновь с внесенными изменениями, утверждено Приказом по МБОУ ООШ с.Чернозерепо № 22/1 от 14 мая 2018 г.;  
*(Копия Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с.Чернозерепо прилагается)*
3. Заверенная руководителем МБОУ ООШ с.Чернозерепо копия Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте МБОУ ООШ с.Чернозерепо представлена в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора;
4. Лицо, ответственное за организацию и осуществление производственного контроля в МБОУ ООШ с.Чернозерепо, прошла аттестацию в области промышленной безопасности, Протокол № 50-18-1285 от 09.08.2018 г.;
5. Директором МБОУ ООШ с.Чернозерепо представлен протокол аттестации в области промышленной безопасности № 50-18-1285 от 09.08.2018 г.;  
*(Копия протокола прилагается)*

6. При осуществлении контроля за восстановлением состояния дымоотводящих систем произведена замена металлической трубы газохода от котлов, на выходе из котельной, к стволу дымовой трубы;
7. Заключен договор с ООО "Экон-Прибор" на проведение режимно-наладочных испытаний 3-х котлов "МИКРО-100" в котельной, режимные карты газоиспользующего оборудования, газовых котлов "МИКРО-100» имеются; *(Копии режимных карт газоиспользующего оборудования прилагаются)*
8. Заключен договор № 427 от 27.12.2017 г. с ООО "Экон-Прибор" на техобслуживание и ремонт автоматики безопасности 3-х котлов "МИКРО-100", техобслуживание сигнализатора загазованности" *(копия акта подготовки систем автоматизации котельной с 3-мя котлами «Микро-100» прилагается)*;  
Заключен договор № 100539 от 19.02.2018 г. с АО «Метан» о техническом обслуживании и ремонтегазораспределительных сетей и сооружений на них, газового оборудования *(копия актовсдачи-приемки услуг за 1-3 квартал прилагаются)*;
9. Предоставлен эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа с.Чернозерье ГРПШ-10МС №188; *(Копия прилагается)*
10. Разработана должностная инструкция специально уполномоченного лица, ответственного за эксплуатацию инженерных систем зданий, выполняющего обязанности в части обеспечения безопасной эксплуатации сети газопотребления МБОУ ООШ с.Чернозерье в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления; *(Копия инструкции прилагается)*
11. Представлен акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон между АО "Метан" и МБОУ ООШ с.Чернозерье; *(Копия акта №91 от 03.07.2018 г разграничения эксплуатационной ответственности сторон между АО "Метан" и МБОУ ООШ с. Чернозерье прилагается)*
12. Директором разработан Приказ №52/1 от 04.09.2018 г. по МБОУ ООШ с.Чернозерье "О выполнении Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870"; *(Приказ прилагается)*
13. Определен порядок, условия хранения проектной и исполнительной документации при эксплуатации опасного производственного объекта МБОУ ООШ с.Чернозерье; *(Приказ № 52/2 от 04.09.2018 г. по МБОУ ООШ с.Чернозерье "Определение порядка, условия хранения проектной и исполнительной документации при эксплуатации опасного производственного объекта" прилагается)*
14. Восстановлено антикоррозионное защитное покрытие стального надземного газопровода по всей протяженности;
15. Представлен АКТ приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 14.11.2006 г.; *(Копия акта прилагается)*
16. Представлены результаты осуществления производственного контроля (проверок) на ОПО МБОУ ООШ с.Чернозерье за 2018 год, проводимых в соответствии с планом мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в период январь-сентябрь 2018 г.;

17. Заключен договор №29 от 27.03.2018 гс ООО "Экон-Прибор" на замену блока датчика на метан в составе сигнализатора загазованности, произведена замена блока датчика сигнализатора; *(Копия договора прилагается)*
18. Установлен щит управления котельной, пульт диспетчерской сигнализации в котельной МБОУ ООШ с.Чернозерье, заключен договор с ООО "Экон-Прибор" на изготовление щита управления котельной, монтаж и наладка диспетчерской сигнализации в котельной МБОУ ООШ с.Чернозерье № 81от 18.06.2018 г., *(Копия договора прилагается)*
19. Разработана и размещена схема электроснабжения газовой котельной МБОУ ООШ с.Чернозерье с отметкой на ней о проверке ответственным за электрохозяйство; *(Схема электроснабжения газовой котельной прилагается)*
20. На двери щита управления, щитков освещения МБОУ ООШ с.Чернозерье нанесены диспетчерские наименования;
21. Составлен перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; *(Перечень прилагается)*
22. Схема электроснабжения учреждения утверждена ответственным за электрохозяйство *(Схема электроснабжения учреждения прилагается)*
23. Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство МБОУ ООШ с.Чернозерье составлен в соответствии с требованиями правил "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"; *(Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство МБОУ ООШ с.Чернозерье № 52/3 от 04.09.2018 г. прилагается)*
24. Составлен перечень технической документации по электрохозяйству МБОУ ООШ с.Чернозерье; *(Перечень прилагается)*
25. Разработаны производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; *(Производственные инструкции прилагаются)*
26. Составлен перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности МБОУ ООШ с.Чернозерье; *(Перечень прилагается)*
27. Составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации на электрооборудовании до 1000 В в МБОУ ООШ с.Чернозерье; *(Перечень прилагается)*
28. Составлен список лиц, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений в МБОУ ООШ с.Чернозерье при работе в электроустановках; *(Список лиц прилагается)*
29. Устранены нарушения, выявленные при проведении профилактических испытаний электрооборудования учреждения от 15.05.2017 г.
30. Приобретен самонесущий изолированный провод СИП-2, самонесущий изолированный провод СИП-4 в количестве 400 м, в ближайшее время будет проведен монтаж ВЛ-0,4 кВ.

Директор школы:



*Шибеева* /О. В.Шибеева/